

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельностью и профилактической работы
по муниципальному образованию город Норильск

663300, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-49 (ogpn.norilsk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 152

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Юридическому лицу - муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад № 82 «Сказка» (далее МБДОУ «ДС № 82 «Сказка»)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки от 19.08.2021 № 152 в период с 14:00 часов 20 августа 2021 по 17:00 часов 20 августа 2021 и с 14:00 часов 02 сентября 2021 по 15:00 часов 02 сентября 2021 государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Казанским Олегом Александровичем, совместно с заведующим МБДОУ «ДС № 82 «Сказка», проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ «ДС № 86 «Сказка», расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Советская, 8А.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Для отделки стен помещений 1-го этажа (помещения №№ 26, 33, 39 по тех. паспорту), применяются обои виниловые на флизелиновой основе «BN INTERNATIONAL», «BN WALLS», «BN», класс пожарной опасности КМ3, сертификат № C-NL.ЭО31.00805	ч. 7 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.10.2022
2.	Для отделки стен помещений 2-го этажа (помещения №№ 6, 7, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 27, 35, 38а, 38б, 40, 45 по тех. паспорту) применяются обои виниловые на флизелиновой основе «BN INTERNATIONAL», «BN	ч. 7 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.10.2022

	WALLS», «BN», класс пожарной опасности KM3, сертификат № C-NL.ЭО31.00805		
3.	Для отделки стен помещений 3-го этажа (помещения №№ 12, 16, 19, 24, 37 по тех. паспорту) применяются обои виниловые на флизелиновой основе «BN INTERNATIONAL», «BN WALLS», «BN», класс пожарной опасности KM3, сертификат № C-NL.ЭО31.00805	ч. 7 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс KM2.	01.10.2022
4.	Ширина эвакуационных выходов из тамбуров 1-го этажа (помещений №№ 42, 43, 47 по тех. паспорту) в тамбур (помещение № 77 по тех. паспорту) в свету 0,74 м.	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. п. 4.2.19. СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы». Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8м.	01.10.2022
5.	Средства обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) здания детского сада эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем. Система речевого оповещения пожарная «Орфей» назначенный средний срок службы до списания - 8 лет; Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» назначенный средний срок службы – 10 лет.	п. 54. Правила противопожарного режима. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.10.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
МО г. Норильск Красноярского края
по пожарному надзору
«02» сентября 2021 г.



Предписание для исполнения получил(-а):

И. О. Забедунского упр. имуществом

«02» сентября 2021 г.

[Signature]
(подпись)

Григорьева Н.В.